

## **Vivian Frøland**

Stokkafeltet  
5578 Nedre Vats

### **Særutskrift frå styremøte i Vats Grendautval**

**Torsdag 12. januar 2012 i Vindafjordhallen Kl. 19.30**

**Desse møtte:** Severin Fatland, Kristin Ove Skare, Anne Nesheim Myhre, Alf Egil Vaula, Per Fatland, Magne Skrunes og Jon Olav Velde.  
Hilde Fadnes Hølland kunne ikkje møta.

#### **Sak 9. Vats vassverk – kloring og ledningskapasitet.**

Jon Olav har hatt kontakt med teknisk sjef Tor Gunnar Skaar om desse sakene:

##### **a.Kloring av vatnet.**

Det syner seg at vassforbruket til abonnentane + auke i aktivitetane til ulike bedrifter og auka bemanning hos AF Decom på Raunes har ført til stort vassforbruk. Dette har ført til altfor stor belastning på rensefiltra til å behandla det store vassforbruket i periodar. Normalt er ikkje forbruket for stort for rensefiltra, men grunnen til det store forbruket skuldast også svært stor lekkasje på nettet. Derfor får rensefiltra problem periodevis.

Det blir jobba med å finna kor desse lekkasjane er. Hadde desse lekkasjane blitt funne og tetta, så er det stor nok kapasitet på rensefiltra. Filtra skal nå skiftast ut.

##### **b.Vassledningskapasiteten til Stokkafeltet.**

Tor Gunnar Skaar vil sjå på dette og måla kapasiteten til ledningsnettet.

Det vil bli sett opp ein ”målestasjon” for å registrera dette.

#### **Øvre Vats 13. januar 2012**

Jon Olav Velde  
- leiar/skrivar-